

Belysning

I anslutning till byggstart erbjuder vi projektering, dimensionering samt installation av **säker belysning**. Medarbetarna ska med normal anpassningsförmåga kunna förflytta sig mellan olika områden och säker utrymning ska kunna ske, även vid strömbortfall. **Nödbelysning** ska också garantera att säkerhetsutrustning kan lokaliseras

och användas. Belysningen anpassas efter olika förutsättningar med lämplig fördelning och riktning. Graden av belysning varierar, snickeriarbete kräver god belysning medan t ex arbete vid såg-, kap- och klippmaskiner kräver mycket god belysning. Bländning ska undvikas så långt som möjligt.



	BENÄMNING		KAPACITET	EXEMPEL
525232	Belysningscentral	med ljusrelä och tidur	16 A	El-Björn U 16Midi//61-1
526111	Belysningsmast	teleskopisk, inkl armatur	< 5 m	Bamek ELU 5/3
526114	Belysningsmast	teleskopisk, inkl armatur	< 10 m	Bamek ELU 10/3
526123	Belysningsmast	teleskopisk på hjul, inkl armatur	< 13 m	Bamek ELU 12/3
526127	ELU 12	teleskopisk på hjul, inkl armatur och driftdon		Bygg-El Conlight 12
526324	Strålkastare	högtrycksnatrium	< 400 W	Bygg-El
526342	Strålkastare	metallhalogen	< 1000 W	Bygg-El
528223	Lågenergiarmatur		48 V, 23 W	
528224	Lågenergiarmatur		230 V, 42 W	
528226	Nödbelysning	Lysrörsarmatur	< 230 V	
528227	Nödboj	Lysrörsarmatur	< 48 V	
522311	Transformator	för allmänbelysning	48 V, < 1,5 kVA	El-Björn BT 348
522313	Transformator	för allmänbelysning	48 V, < 5 kVA	El-Björn BT 948AP



522311



522313

